

Projekt

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz § 55 ust. 7 Statutu Gminy Kołbaskowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/2012 z 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i przekazuje się kontrolowanej jednostce.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Wnioski i zalecenia do protokołu nr 1/2023
z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Kołbaskowo**

Wnioski:

Kontrola została przeprowadzona w dniach 28-29 listopada 2022 r. pod kątem prawidłowości i jakości realizowanych zadań, racjonalności ponoszonych kosztów oraz zatrudnienia.

Komisja Rewizyjna w pierwszym dniu kontroli pracowała w siedzibie firmy i sprawdzała dokumentację, w drugim dniu natomiast sprawdzała stan obiektów w terenie. Wszystkie obiekty są wyremontowane lub w trakcie remontu. Zmodernizowano systemy wizualizacji pracy przepompowni ścieków oraz ujęć wody. Wykonano liczne remonty budowlane ujęć wody, budynków, oraz ogrodzeń wokół ujęć. Wszystkie te inwestycje i modernizacje pozwoliły Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na poprawę jakości wody w naszej Gminie. Stan techniczny obiektów i infrastruktury Komisja Rewizyjna ocenia bardzo wysoko.

W strukturze organizacyjnej nie wskazano systemu zastępstw pracowników administracji. W związku z inflacją w kraju oraz drastycznymi podwyżkami energii elektrycznej nie zostały poczynione kroki, aby zapewnić zakładowi oszczędne gospodarowanie energią elektryczną co związane jest z brakiem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zalecenia:

1. Zaleca się, żeby wszelkie wyjazdy integracyjne pracowników były finansowane z Zakładowego Funduszu Socjalnego lub przez pracowników, a nie ze środków budżetowych zakładu.
2. Zaleca się, aby nowo zakupione auta zostały oklejone znakami firmowymi, aby ujednoczyć flotę zakładową.
3. Zaleca się likwidację ryczałtów za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych u pracowników, którzy korzystają z samochodów będących własnością ZWiK.
4. Zaleca się, aby samochody służbowe były wykorzystywane przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem.
5. Zaleca się racjonalizację ponoszonych kosztów i konieczność zachowania związku przyczynowo-skutkowego z efektywnością prowadzonej działalności.
6. Zaleca się zapewnienie płynnego systemu zastępstw wszystkich pracowników zakładu.
7. Zaleca się instalację paneli fotowoltaicznych w lokalizacjach ujęć wody, oczyszczalni ścieków itp. w celu ograniczenia ponoszonych kosztów za energię elektryczną.
8. Komisja Rewizyjna wnosi o uszczegółowienie w rocznych sprawozdaniach finansowych wszystkich kosztów ponoszonych przez zakład.
9. Zaleca się przeprowadzenie przez Wójta Gminy Kołbaskowo kontroli zarządczej.